

## **Forbrugerinformation 2019**

I henhold til Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014, § 28, om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, skal vandværket hvert år informere medlemmerne om drikkevandets kvalitet m.v.

Der er i 2018 udpumpet 155.547 m<sup>3</sup> vand til forbrug i Bellinge vest, og der er leveret 49.018 m<sup>3</sup> vand til Bellinge Øst.

I det efterfølgende skema er nogle værdier for kvaliteten af det vand der leveres fra Vandværket.

<b>Analyseparametre</b>	<b>Enhed</b>	<b>Resultat</b>	<b>Højst tilladelige værdier:</b>
Hårdhedsgrad	<sup>0</sup> dH	13	30
Jern	mg/l	< 0,01	0,1
Mangan	mg/l	< 0,002	0,02
Bakterier(coliforme)*	MPN/l	0	0
Bakterier(E-coli)**	MPN/l	0	0
Kimtal 22 grader	CFU/ml	< 1	50
Kimtal 37 grader	CFU/ml	< 1	5

**Drikkevandets kvalitet må betegnes som rigtig god.**

Yderligere oplysninger om drikkevandets kvalitet, kan indhentes på Vandværkets hjemmeside her: <http://www.bellinge-vv.dk/analyserapporter.php> hvor samtlige analyse resultater er tilgængelige.

Såfremt der ønskes yderligere information om drikkevandet eller vandværket i al almindelighed, kan dette ske ved henvendelse til:

Mogens Schlotfeldt, Elmegårdsvej 24, 5250 Odense SV, Tlf.: 53 31 43 60, eller til Vagn Holmegaard, Elmegårdsvej 22, 5250 Odense SV, Tlf.: 65 96 22 22.

### **Vigtig information!**

De tidligere vandværker Bellinge Øst og Bellinge Vest vandværker er fusioneret, og det nye vandselskab hedder nu.: **Bellinge Vandforsyning a.m.b.a.**

Du finder vigtige informationer på vores hjemmeside som hedder.:

<http://www.bellinge-vv.dk/index.php>

Du kan også vælge at komme til vores generalforsamling onsdag den 13.03.2019, hvis du vil høre om vores drift, fremtidsplaner osv. Vi er åbne for at høre jeres mening, vel mødt.

M.v.h. Bestyrelsen – 27.01.2019.